

DOCIEPLENIE

Tabela nr 3

USTALENIE KOLEJNOŚCI - ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

waga - 10 %

L.p.	Adres		Powierzchnia	Moc	kW/m ²	Punkty (max 10)
1	2	3	4	5	6	7
1	SIKORSKIEGO	30	905,70	121,10	0,1337	10,00
2	ZACISZE	8	3286,00	437,00	0,1330	9,76
3	SZKOLNA	8	640,50	84,90	0,1326	9,51
4	SZKOLNA	10	640,50	84,90	0,1326	9,27
5	SIKORSKIEGO	26	910,92	119,82	0,1315	9,02
6	PARKOWA	2	630,60	82,70	0,1311	8,78
7	SIKORSKIEGO	28	949,87	121,10	0,1275	8,54
8	PARKOWA	1	630,60	80,20	0,1272	8,29
9	SŁONECZNE	5	1317,60	166,40	0,1263	8,05
10	SIKORSKIEGO	32	1191,28	145,64	0,1223	7,80
11	SIEDMIOGÓRA	6	1270,90	150,05	0,1181	7,56
12	PARKOWE	16	3010,70	350,00	0,1163	7,32
13	PARKOWE	1	2207,10	253,80	0,1150	7,07
14	SIEDMIOGÓRA	2	1277,00	144,85	0,1134	6,83
15	SIKORSKIEGO	31	2512,65	281,34	0,1120	6,59
16	SIEDMIOGÓRA	4	1266,40	138,62	0,1095	6,34
17	PARKOWE	20	2962,50	323,90	0,1093	6,10
18	PARKOWE	19	3024,20	323,90	0,1071	5,85
19	ZACISZE	4	2850,30	299,90	0,1052	5,61
20	PARKOWE	24	2931,00	307,60	0,1049	5,37
21	PARKOWE	23	2293,70	238,40	0,1039	5,12
22	PARKOWE	15	2303,00	238,40	0,1035	4,88
23	SIKORSKIEGO	33	1116,40	115,16	0,1032	4,63
24	SIKORSKIEGO	35	1197,66	122,10	0,1019	4,39
25	SŁONECZNE	3	759,00	76,70	0,1011	4,15
26	PARKOWE	14	2372,70	238,40	0,1005	3,90
27	SIEDMIOGÓRA	7	1765,00	176,76	0,1001	3,66
28	SŁONECZNE	2	759,00	75,90	0,1000	3,41
29	SŁONECZNE	1	759,00	74,50	0,0982	3,17
30	PARKOWE	3	2266,50	222,20	0,0980	2,93
31	PARKOWE	4	2266,50	222,20	0,0980	2,68
32	PRZEMYSŁOWA	9	1538,50	150,00	0,0975	2,44
33	ZACISZE	7	2668,90	251,50	0,0942	2,20
34	SIEDMIOGÓRA	9	1767,00	165,76	0,0938	1,95
35	ZACISZE	6	1156,00	102,80	0,0889	1,71
36	ZACISZE	5	2202,50	190,00	0,0863	1,46
37	PARKOWE	5	1343,00	115,50	0,0860	1,22
38	PARKOWE	8	1343,00	115,50	0,0860	0,98
39	SIEDMIOGÓRA	3	748,40	63,89	0,0854	0,73
40	PARKOWE	6	1371,99	115,50	0,0842	0,49
41	PARKOWE	7	1387,00	115,50	0,0833	0,24
42	ZACISZE	3	956,09	61,30	0,0641	0,00